

	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	旧	新	変更理由
1	要求水準書【設計・建設工事編】	58	第3章	第8節	2-2-1	8) 構造等	② 散水は充填材に最適な条件となるように、タイマーによる間欠式または連続式により行うこと。なお補給水は <u>水処理工程のろ過水等を適切に導入するものとし、必要なものを具備するものとする。</u>	② 散水は充填材に最適な条件となるように、タイマーによる間欠式または連続式により行うこと。なお補給水は <u>井水等を適切に導入するものとし、必要なものを具備するものとする。</u>	要求水準書【設計・建設工事編】に対する質問回答No.67による変更。
2	要求水準書【運営・維持管理業務編】	4	第2章	第1節	4	(5) 希釈水	大仙市公共下水道から放流水を引き込むこと。	隣接している秋田県の秋田湾・雄物川流域下水道大曲処理センターから放流水を引き込むこと。	要求水準書【運営・維持管理業務編】に対する質問回答No.3による変更。
3	要求水準書【運営・維持管理業務編】	18	第4章	第5節	1 2	—	長寿命化計画	施設長寿命化総合計画	要求水準書【運営・維持管理業務編】に対する質問回答No.42による変更。
		26	—	—	—	添付資料① 役割分担表			
4	様式集	—	—	—	—	一覧表 様式第8号-1	「入札説明書 第3章2 (2) (エ)」に規定する施設の設計・建設工事実績	「入札説明書 第3章2 (1) (ウ)」に規定する施設の設計・建設工事実績	様式集に対する質問回答No.1、No.6、No.7による変更。
5	様式集	—	—	—	—	一覧表 様式第8号-2	「入札説明書 第3章2 (3) (イ)」に規定する施設の運転管理業務実績	「入札説明書 第3章2 (2) (イ)」に規定する施設の運転管理業務実績	様式集に対する質問回答No.1、No.8、No.9による変更。
6	様式集	—	—	—	—	一覧表 様式第8号-3	「入札説明書 第3章2 (2) (イ)」に規定する監理技術者の資格及び業務経験	「入札説明書 第3章2 (1) (ウ)」に規定する監理技術者の資格及び業務経験	様式集に対する質問回答No.1、No.13、No.14による変更。
7	様式集	—	—	—	—	一覧表 様式第8号-4	「入札説明書 第3章2 (3) (イ)」に規定する配置予定者の資格及び業務経験	「入札説明書 第3章2 (2) (イ)」に規定する配置予定者の資格及び業務経験	様式集に対する質問回答No.1、No.16、No.17による変更。

	資料名	頁	大項目	中項目	小項目	項目名	旧	新	変更理由
8	様式集	—	—	—	—	様式第8号-3	<p>※ 業務経験は1業務のみを記載してください。</p> <p>※ 法令による資格については、当該資格等を証する書類を添付してください。</p> <p>※ 業務を行った施設が自社施設の場合、当該施設の設置許可に関する書類の写しを添付してください。</p> <p>※ 現場総括責任者として業務を行った施設の運転管理を業務として受託している場合、当該業務を受託していることを証明する書類（契約書の写し）、及び施設の概要が分かる書類を添付してください。</p>	<p>※ 業務経験は1業務のみを記載してください。</p> <p>※ 法令による資格については、当該資格等を証する書類を添付してください。</p> <p>※ 上記の実績を有していることが確認できる書類（契約書の写し又はコリンズの登録内容確認書の写し等）を添付してください。</p>	様式集に対する質問回答No. 15による変更。
9	様式集	36 37	—	—	—	提案書類等の作成要領	地元貢献	地域貢献	誤記による変更。
10	様式集	—	—	—	—	様式第13号-12-1 様式第13号-16-1	<p>※2 管内企業とは、組合管内に本店（建設業法（昭和24年法律第100号）に規定する主たる営業所を含む。）を有する企業をいう。</p>	<p>※2 管内企業とは、組合管内に事業所（許認可登録を必要とする業種にあっては、当該認可等を受けている事業所）等を有し、かつ、入札公告日時点において大仙市、仙北市及び美郷町のいずれかの入札参加資格を有する企業をいう。</p>	以下の質問回答による変更。 ・入札説明書に対する質問回答No. 32 ・様式集に対する質問回答No. 39、No. 63
11	基本契約書（案）	1 2	—	—	—	第4条 第8条 第9条	質問回答書及び対面的対話結果	質問回答書	誤記による変更。
12	運営・維持管理業務委託契約書（案）	7	—	—	—	第17条	(2) 月報：当該月の翌月5日まで	(2) 月報：当該月の翌月5営業日以内	運営・維持管理業務委託契約書（案）に対する質問回答No. 13による変更