

一般廃棄物処理施設（ごみ焼却設備）の維持管理の状況に関する情報

(平成28年度)

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び量(環境省令第四条の五の二第一項第一号に関する事項)

一般廃棄物の種類	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	(単位：t) 合計
	可燃ごみ (処理残渣含む)	3,994	3,275	2,772	3,024	3,572	2,836	3,876	1,993	3,278	2,516	3,349	36,653
し尿処理施設 脱水汚泥等	197	191	197	170	170	170	128	165	132	204	140	146	2,001
	1号炉	2,115	1,073	2,322	796	2,399	646	1,646	671	1,320	2,365	180	17,730
焼却量	2号炉	2,076	2,393	647	2,398	1,343	2,318	2,395	1,454	2,162	291	2,134	20,924
	合計	4,191	3,466	2,969	3,194	3,742	2,964	4,041	2,125	3,482	2,656	3,510	38,654

※ 溶融炉休止中

2. 測定に関する事項（環境省令第四条の五第一項第二号ト、リ、ラの規定による測定に関する事項）

燃焼室中の燃焼ガスの温度													(単位：℃)
1号炉	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準
	924	922	924	917	912	905	916	913	917	920	912	919	800℃以上
2号炉	924	927	918	922	913	920	926	922	923	914	923	931	

※ 溶融炉休止中

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準
1号炉	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200℃以下
2号炉	160	160	159	160	160	160	160	160	160	160	160	

※ 集じん機器に流入する燃焼ガス温度は毎日連続測定、測定位置は減温塔出口煙道、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準
1号炉	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	100ppm以下
2号炉	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	

※ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度は毎日連続測定、測定位置は煙突入口煙道、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

3. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい横たばいじん除去を行った年月日（環境省令第四条の五第一項第二号ハの規定に関する事項）

項 目	1号炉		2号炉		備考
	廃熱ボイラ	毎日 H28.11.5～11.22	スタート ^ハ 年次点検清掃	毎日 H.29.1.12～1.28	スタート ^ハ 年次点検清掃
冷却設備	空気加熱器	毎日 隔日 H.28.4.29～5.10	スタート ^ハ 年次点検清掃 隔日 ^ラ 隔日 ^ラ	毎日 隔日 H.28.8.19～8.23	スタート ^ハ 年次点検清掃 隔日 ^ラ 隔日 ^ラ
	減温塔	H28.7.13～7.22 H29.2.13～2.27	年次点検清掃 2回/年	H.28.6.8～6.20 H.29.1.10～1.19	年次点検清掃 2回/年
排ガス処理施設	ろ過式集じん器	毎日 H29.2.27～3.1	スタート ^ハ 年次点検清掃	毎日 H.29.1.19～1.20	スタート ^ハ 年次点検清掃
	脱硝反応塔	隔日 H29.2.24～3.1	スタート ^ハ 年次点検清掃	隔日 H.29.1.23～1.26	スタート ^ハ 年次点検清掃

※ 溶融炉休止中

4. 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項（環境省令第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する事項）

項 目	排出基準	単位	回数	測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
ばいじん	0.08	g / m3N	1回目	煙突入口煙道	H28.9.2	H28.9.30	0.000038
			1回目		H28.5.19	H28.5.25	<0.002
			2回目		H28.7.5	H28.7.14	0.001
			3回目	煙突入口煙道	H28.9.2	H28.9.12	<0.001
			4回目		H28.11.24	H28.12.1	<0.002
			5回目		H29.1.12	H29.1.23	<0.002
			6回目		H29.3.28	H29.4.5	0.001
			1回目		H28.5.19	H28.5.25	0.16 (94)
			2回目		H28.7.5	H28.7.14	0.069 (94)
			3回目	煙突入口煙道	H28.9.2	H28.9.12	0.024 (91)
硫黄酸化物※	K値17.5	m3/h	4回目		H28.11.24	H28.12.1	0.045 (93)
			5回目		H29.1.12	H29.1.23	0.045 (93)
			6回目		H29.3.28	H29.4.5	0.079 (96)
			1回目		H28.5.19	H28.5.25	51
			2回目		H28.7.5	H28.7.14	61
			3回目	煙突入口煙道	H28.9.2	H28.9.12	45
			4回目		H28.11.24	H28.12.1	34
			5回目		H29.1.12	H29.1.23	44
			6回目		H29.3.28	H29.4.5	29
			1回目		H28.5.19	H28.5.25	2.0
窒素酸化物	250	ppm	2回目		H28.7.5	H28.7.14	24
			3回目	煙突入口煙道	H28.9.2	H28.9.12	4.6
			4回目		H28.11.24	H28.12.1	9.6
			5回目		H29.1.12	H29.1.23	25
			6回目		H29.3.28	H29.4.5	4.5
塩化水素	700	m g / m3N	1回目	煙突入口煙道	H28.9.2	H28.9.12	4.6
			2回目		H28.7.5	H28.7.14	24
			3回目		H28.9.2	H28.9.12	4.6
			4回目		H28.11.24	H28.12.1	9.6
			5回目		H29.1.12	H29.1.23	25
			6回目		H29.3.28	H29.4.5	4.5

※ 硫黄酸化物の基準値はK値規制であり、煙突高さ、排出ガス温度、排出ガス量及び排出ガス流速によって変化する。測定結果の（ ）は当日の排出基準。

2号炉

項 目	排出基準	単位	回数	測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
ばいじん	0.08	g / m3N	1回目	煙突入口煙道	H28.9.2	H28.9.30	0.00006
			1回目		H28.5.19	H28.5.25	<0.002
			2回目		H28.7.5	H28.7.14	0.001
			3回目	煙突入口煙道	H28.9.2	H28.9.12	<0.001
			4回目		H28.11.24	H28.12.1	<0.002
			5回目		H29.2.3	H29.2.6	<0.002
			6回目		H29.3.28	H29.4.5	<0.002
			1回目		H28.5.19	H28.5.25	0.055 (95)
			2回目		H28.7.5	H28.7.14	<0.026 (93)
			3回目	煙突入口煙道	H28.9.2	H28.9.12	<0.022 (89)
硫黄酸化物※	K値17.5	m3/h	4回目		H28.11.24	H28.12.1	0.028 (92)
			5回目		H29.2.3	H29.2.6	0.13 (93)
			6回目		H29.3.28	H29.4.5	0.032 (91)
			1回目		H28.5.19	H28.5.25	51
			2回目		H28.7.5	H28.7.14	36
			3回目	煙突入口煙道	H28.9.2	H28.9.12	29
			4回目		H28.11.24	H28.12.1	51
			5回目		H29.2.3	H29.2.6	47
			6回目		H29.3.28	H29.4.5	31
			1回目		H28.5.19	H28.5.25	1.7
窒素酸化物	250	ppm	2回目		H28.7.5	H28.7.14	<1.3
			3回目	煙突入口煙道	H28.9.2	H28.9.12	<1.1
			4回目		H28.11.24	H28.12.1	10
			5回目		H29.2.3	H29.2.6	5.3
			6回目		H29.3.28	H29.4.5	3.1
			1回目		H28.5.19	H28.5.25	3.1

※ 硫黄酸化物の基準値はK値規制であり、煙突高さ、排出ガス温度、排出ガス量及び排出ガス流速によって変化する。測定結果の（ ）は当日の排出基準。

溶融炉 ※ 溶融炉休止中