

一般廃棄物処理施設（ごみ焼却設備）の維持管理の状況に関する情報

(平成29年度)

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び量(環境省令第四条の五の二第一項第一号イに関する事項)

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び量(環境省令第4条の五の第二項第一号に関する事項)														(単位: t)
一般廃棄物の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ (処理残渣含む) し尿処理施設 脱水汚泥等		2,994	4,084	3,253	2,893	4,544	3,274	4,195	2,133	3,648	2,589	2,103	2,507	38,217
		184	199	169	175	175	139	167	130	183	151	137	190	1,999
	1号炉	1,014	2,357	2,281	709	2,359	2,184	2,005	831	2,358	2,359	106	2,352	20,915
焼却量	2号炉	2,164	1,926	1,141	2,359	2,360	1,229	2,357	1,432	1,473	381	2,134	345	19,301
	合計	3,178	4,283	3,422	3,068	4,719	3,413	4,362	2,263	3,831	2,740	2,240	2,697	40,216

※ 溶融炉休止中

2. 測定に関する事項（環境省令第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲの規定による測定に関する事項）

燃焼室中の燃焼ガスの温度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準
1号炉	916	917	922	914	922	924	923	916	929	933	932	932	932	800℃以上
2号炉	902	932	924	924	924	924	924	928	934	934	935	927	963	

※ 燃焼ガス温度は毎日連続測定、測定位置は燃焼室、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

※ 溶融炉休止中

集じん器に流入する燃焼ガスの温度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準
1号炉	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	159	160	200℃以下
2号炉	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	

※ 集じん機器に流入する燃焼ガス温度は毎日連続測定、測定位置は減温塔出口煙道、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

※ 溶融炉休止中

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準
1号炉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100ppm以下
2号炉	1	0	0	0	1	0	2	2	0	1	1	0	1	

※ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度は毎日連続測定、測定位置は煙突入口煙道、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

3. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日（環境省令第四条の五第一項第二号ハの規定に関する事項）

項 目	1号炉	2号炉	備考
冷却設備	廃熱ボイラ	毎日 H29.11.3～11.24	ストア ^ハ n-2回/日 年次点検清掃
	空気加熱器	毎日 隔日 H29.4.22～4.26 H29.7.11～7.21 H30.2.13～2.27	ストア ^ハ n-1回/日 隔日 ^{ラジック} 年次点検清掃
	減温塔		年次点検清掃 2回/年
排ガス処理施設	ろ過式集じん器	毎日 H30.2.23～2.27	バ ^ハ #3エブー 年次点検清掃
	脱硝反応塔	隔日 H30.2.12～1.24	ストア ^ハ n- 年次点検清掃

※ 溶融炉休止中

4. 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項（環境省令第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する事項）

1号炉

項 目	排出基準	単位	回数	測定に係る排ガス を採取した位置	測定に係る排ガス を採取した年月日	測定の結果の得ら れた年月日	測定の結果
ばいじん	0.08	g /m ³ N	1回目	煙突入口煙道	H29.11.28	H29.12.19	0.000035
			1回目		H29.5.15	H29.5.25	<0.002
			2回目		H29.7.3	H29.7.25	<0.001
			3回目	煙突入口煙道	H29.9.4	H29.9.13	<0.001
			4回目		H29.11.24	H29.12.1	<0.002
			5回目		H30.1.10	H30.1.17	<0.001
硫黄酸化物※	K値17.5	m ³ /h	6回目		H30.3.5	H30.3.13	<0.002
			1回目		H29.5.15	H29.5.25	<0.025 (91)
			2回目		H29.7.3	H29.7.25	0.030 (91)
			3回目	煙突入口煙道	H29.9.4	H29.9.13	<0.025 (92)
			4回目		H29.11.24	H29.12.1	0.11 (90)
			5回目		H30.1.10	H30.1.17	<0.021 (87)
窒素酸化物	250	ppm	6回目		H30.3.5	H30.3.13	<0.027 (93)
			1回目		H29.5.15	H29.5.25	39
			2回目	煙突入口煙道	H29.7.3	H29.7.25	60
			3回目		H29.9.4	H29.9.13	58
			4回目		H29.11.24	H29.12.1	46
			5回目		H30.1.10	H30.1.17	63
塩化水素	700	m g /m ³ N	6回目		H30.3.5	H30.3.13	54
			1回目		H29.5.15	H29.5.25	<1.4
			2回目		H29.7.3	H29.7.25	17
			3回目	煙突入口煙道	H29.9.4	H29.9.13	<1.0
			4回目		H29.11.24	H29.12.1	6.6
			5回目		H30.1.10	H30.1.17	2.1

※ 硫黄酸化物の基準値はK値規制であり、煙突高さ、排出ガス温度、排出ガス量及び排出口流速によって変化する。測定結果の（）は当日の排出基準。

2号炉

項 目	排出基準	単位	回数	測定に係る排ガス を採取した位置	測定に係る排ガス を採取した年月日	測定の結果の得ら れた年月日	測定の結果
ばいじん	0.08	g /m ³ N	1回目	煙突入口煙道	H29.11.28	H29.12.19	0.000034
			1回目		H29.5.15	H29.5.25	<0.001
			2回目		H29.7.3	H29.7.25	<0.001
			3回目	煙突入口煙道	H29.9.4	H29.9.13	<0.001
			4回目		H29.11.24	H29.12.1	<0.001
			5回目		H30.2.7	H30.2.13	<0.001
硫黄酸化物※	K値17.5	m ³ /h	6回目		H30.3.5	H30.3.13	<0.002
			1回目		H29.5.15	H29.5.25	<0.002
			2回目		H29.7.3	H29.7.25	0.23 (92)
			3回目	煙突入口煙道	H29.9.4	H29.9.13	0.030 (97)
			4回目		H29.11.24	H29.12.1	<0.025 (91)
			5回目		H30.2.7	H30.2.13	0.027 (89)
窒素酸化物	250	ppm	6回目		H30.3.5	H30.3.13	0.033 (86)
			1回目		H29.5.15	H29.5.25	0.039 (86)
			2回目		H29.7.3	H29.7.25	49
			3回目	煙突入口煙道	H29.9.4	H29.9.13	52
			4回目		H29.11.24	H29.12.1	58
			5回目		H30.2.7	H30.2.13	43
塩化水素	700	m g /m ³ N	6回目		H30.3.5	H30.3.13	56
			1回目		H29.5.15	H29.5.25	42
			2回目		H29.7.3	H29.7.25	<1.1
			3回目	煙突入口煙道	H29.9.4	H29.9.13	6.8
			4回目		H29.11.24	H29.12.1	1.4
			5回目		H30.2.7	H30.2.13	1.5

※ 硫黄酸化物の基準値はK値規制であり、煙突高さ、排出ガス温度、排出ガス量及び排出口流速によって変化する。測定結果の（）は当日の排出基準。

溶融炉 ※ 溶融炉休止中