

一般廃棄物処理施設（ごみ焼却設備）の維持管理の状況に関する情報

(平成30年度)

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び量(環境省令第四条の五の二第一項第一号-Iに関する事項)

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び量(環境省令第四条の五の第二項第一号に関する事項)														(単位：t)	
一般廃棄物の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計	
焼却量	可燃ごみ (処理残渣含む)	4,240	3,234	4,253	2,831	3,437	3,967	4,113	2,210	3,713	2,407	2,537		36,942	
	し尿処理施設 脱水汚泥等	160	166	158	177	166	125	168	124	190	177	153		1,764	
	1号炉	2,277	1,178	2,269	2,221	1,244	1,814	1,926	912	2,357	2,359	559		19,116	
	2号炉	2,123	2,222	2,142	787	2,359	2,278	2,355	1,422	1,546	225	2,131		19,590	
	合計	4,400	3,400	4,411	3,008	3,603	4,092	4,281	2,334	3,903	2,584	2,690		38,706	

※ 溶融炉休止中

2. 測定に関する事項（環境省令第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲの規定による測定に関する事項）

燃焼室中の燃焼ガスの温度												
(単位：℃)												
1号炉	926	926	926	929	925	925	923	926	925	923	928	基準
2号炉	930	936	938	936	933	934	935	939	935	925	931	800℃以上

※ 燃焼ガス温度は毎日連続測定、測定位置は燃焼室、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(単位：℃)												
1号炉	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	基準
2号炉	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200℃以下

※ 集じん機器に流入する燃焼ガス温度は毎日連続測定、測定位置は減温塔出口煙道、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

(単位：ppm)												
1号炉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	基準
2号炉	1	0	1	2	1	0	0	1	0	0	0	100ppm以下

※ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度は毎日連続測定、測定位置は煙突入口煙道、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

3. 冷却設備及び排ガス処理設備にたいばいじんの除去を行った年月日（環境省令第四条の五第一項第二号ハの規定に関する事項）

項 目	1号炉		2号炉		備考	備考
	毎日	H30.11.2～11.20	毎日	1月予定		
冷却設備	廃熱ボイラ		スタートp-2回/日 年次点検清掃	毎日	スタートp-2回/日 年次点検清掃	
	空気加熱器		スタートp-1回/日 隔日ランジク	毎日	スタートp-1回/日 隔日ランジク	
		H30.11.1～11.3	年次点検清掃	隔日	年次点検清掃	
排ガス処理施設	減温塔	H30.8.21～8.30 H31.2.12～2.20	年次点検清掃 2回/年	H30.7.10～7.11 H30.7.2～7.9 H31.1.7～1.11	年次点検清掃 2回/年	年次点検清掃
	ろ過式集じん器	毎日	パルスジェット 年次点検清掃	毎日	パルスジェット 年次点検清掃	
	脱硝反応塔	3月予定 隔日 3月予定	スタートp- 年次点検清掃	H31.1.10～1.24日 隔日 H31.1.5～1.21	スタートp- 年次点検清掃	

※ 溶融炉休止中

4. 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項（環境省令第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する事項）

項 目	排出基準	単位	回数	測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
ばいじん	0.08	ng-TEQ/m3N	1回目	煙突入口煙道	H30.9.12	H30.10.5	0.0013
			1回目		H30.5.1	H30.5.11	<0.002
			2回目		H30.7.25	H30.8.8	<0.001
			3回目	煙突入口煙道	H30.9.12	H30.9.25	<0.002
			4回目		H30.11.22	H30.11.30	<0.002
			5回目		H31.1.9	H31.1.24	0.001
硫黄酸化物※	K値17.5	m3/h	6回目				
			1回目		H30.5.1	H30.5.11	<0.044 (91)
			2回目		H30.7.25	H30.8.8	0.16 (91)
			3回目	煙突入口煙道	H30.9.12	H30.9.25	<0.027 (95)
			4回目		H30.11.22	H30.11.30	<0.024 (90)
			5回目		H31.1.9	H31.1.24	<0.024 (89)
窒素酸化物	250	ppm	6回目				
			1回目		H30.5.1	H30.5.11	55
			2回目		H30.7.25	H30.8.8	58
			3回目	煙突入口煙道	H30.9.12	H30.9.25	58
			4回目		H30.11.22	H30.11.30	41
			5回目		H31.1.9	H31.1.24	51
塩化水素	700	mg /m3N	6回目				
			1回目		H30.5.1	H30.5.11	1.2
			2回目		H30.7.25	H30.8.8	17
			3回目	煙突入口煙道	H30.9.12	H30.9.25	3.5
			4回目		H30.11.22	H30.11.30	5.1
			5回目		H31.1.9	H31.1.24	5.3

※ 硫黄酸化物の基準値はK値規制であり、煙突高さ、排出ガス温度、排出ガス量及び排出ガス流速によって変化する。測定結果の () は当日の排出基準。

2号炉

項 目	排出基準	単位	回数	測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
ばいじん	0.08	ng-TEQ/m3N	1回目	煙突入口煙道	H30.9.12	H30.10.5	0.0020
			1回目		H30.5.1	H30.5.11	<0.002
			2回目		H30.7.25	H30.8.8	<0.001
			3回目	煙突入口煙道	H30.9.12	H30.9.25	0.001
			4回目		H30.11.22	H30.11.30	<0.002
			5回目		H31.2.7	H31.2.25	0.001
硫黄酸化物※	K値17.5	m3/h	6回目				
			1回目		H30.5.1	H30.5.11	0.085 (88)
			2回目		H30.7.25	H30.8.8	0.16 (92)
			3回目	煙突入口煙道	H30.9.12	H30.9.25	0.026 (90)
			4回目		H30.11.22	H30.11.30	0.077 (93)
			5回目		H31.2.7	H31.2.25	0.048 (93)
窒素酸化物	250	ppm	6回目				
			1回目		H30.5.1	H30.5.11	49
			2回目		H30.7.25	H30.8.8	59
			3回目	煙突入口煙道	H30.9.12	H30.9.25	53
			4回目		H30.11.22	H30.11.30	46
			5回目		H31.2.7	H31.2.25	55
塩化水素	700	mg /m3N	6回目				
			1回目		H30.5.1	H30.5.11	2.9
			2回目		H30.7.25	H30.8.8	13
			3回目	煙突入口煙道	H30.9.12	H30.9.25	1.2
			4回目		H30.11.22	H30.11.30	1.8
			5回目		H31.2.7	H31.2.25	6.5

※ 硫黄酸化物の基準値はK値規制であり、煙突高さ、排出ガス温度、排出ガス量及び排出ガス流速によって変化する。測定結果の () は当日の排出基準。

溶融炉 ※ 溶融炉休止中