

一般廃棄物処理施設（ごみ焼却設備）の維持管理の状況に関する情報

(令和元年度)

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び量(環境省令第4条の五の二第一項第一号イに関する事項)

(単位：t)

一般廃棄物の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ (処理残渣含む)		3,716	3,055	3,802	3,214	3,921	3,526	3,926	2,266	3,677	2,576	3,045	2,795	39,519
し尿処理施設 脱水汚泥等		185	155	164	172	106	140	137	109	154	162	177	165	1,826
焼却量	1号炉	2,282	2,251	2,081	1,040	2,345	2,236	1,706	988	2,357	2,358	1,016	603	21,262
	2号炉	1,620	958	1,885	2,345	1,682	1,431	2,358	1,386	1,474	380	2,206	2,357	20,082
	合計	3,901	3,210	3,966	3,385	4,027	3,666	4,063	2,375	3,831	2,738	3,221	2,960	41,344

※ 熔融炉休止中

2. 測定に関する事項(環境省令第4条の五第一項第二号ト、リ、ヲの規定による測定に関する事項)

燃焼室中の燃焼ガスの温度													(単位：℃)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準
1号炉	923	898	920	914	910	908	914	915	917	922	921	926	800℃以上
2号炉	929	930	929	926	926	923	926	925	927	914	919	921	

※ 燃焼ガス温度は毎日連続測定、測定位置は燃焼室、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

※ 熔融炉休止中

集じん器に流入する燃焼ガスの温度													(単位：℃)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準
1号炉	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200℃以下
2号炉	160	159	160	160	160	160	160	160	161	160	160	160	

※ 集じん機器に流入する燃焼ガス温度は毎日連続測定、測定位置は減温塔出口煙道、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

※ 熔融炉休止中

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度													(単位：ppm)
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準
1号炉	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100ppm以下
2号炉	0	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	0	

※ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度は毎日連続測定、測定位置は煙突入口煙道、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

※ 熔融炉休止中

3. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日(環境省令第4条の五第一項第二号ハの規定に関する事項)

項 目		1号炉		備考	2号炉		備考
冷却設備	廃熱ボイラ	毎日	ストブロー2回/日	年次点検清掃	毎日	ストブロー2回/日	年次点検清掃
	空気加熱器	毎日 隔日	ストブロー1回/日 隔日ランシツク	年次点検清掃	毎日 隔日	ストブロー1回/日 隔日ランシツク	年次点検清掃
	減温塔	随時予定	年次点検清掃	2回/年	次回休炉時実施	年次点検清掃	2回/年
		R1.7.1～7,5,7.8 R2.1.17,1.26～1.28			R1.5.21～5.24 R2.1.6～1.7,1.9～1.10		
排ガス処理施設	ろ過式集じん器	毎日	パルスエアーストブロー	年次点検清掃	毎日	パルスエアーストブロー	年次点検清掃
	脱硝反応塔	隔日	ストブロー	年次点検清掃	隔日	ストブロー	年次点検清掃
		R2.2.20～2.21 R32.3.3～3.24			R2.1.8～1.16 R2.1.4～1.9		

※ 熔融炉休止中

4. 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項(環境省令第4条の五第一項第二号カの規定による測定に関する事項)

項 目		排出基準	単位	回数	測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
ガス成分類の濃度		1	ng-TEQ/m3N	1回目	煙突入口煙道	R1.9.19	R1.11.7	0.0036
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	0.08	g/m3N	1回目	煙突入口煙道	R1.5.17	R1.5.30	<0.001
				2回目		R1.7.25	R1.8.9	<0.001
				3回目		R1.9.19	R1.10.4	<0.001
				4回目		R1.11.21	R1.11.29	<0.001
				5回目		R2.2.4	R2.2.12	<0.001
				6回目		R2.3.26	R2.4.15	<0.001
	硫黄酸化物※	K値17.5	m3/h	1回目	煙突入口煙道	R1.5.17	R1.5.30	0.08(91)
				2回目		R1.7.25	R1.8.9	0.048(90)
				3回目		R1.9.19	R1.10.4	0.029(90)
				4回目		R1.11.21	R1.11.29	0.066(90)
				5回目		R2.2.4	R2.2.12	<0.025(90)
				6回目		R2.3.26	R2.4.15	0.097(90)
	窒素酸化物	250	ppm	1回目	煙突入口煙道	R1.5.17	R1.5.30	42
				2回目		R1.7.25	R1.8.29	48
				3回目		R1.9.19	R1.10.4	43
				4回目		R1.11.21	R1.11.29	71
				5回目		R2.2.4	R2.2.12	39
				6回目		R2.3.26	R2.4.15	56
	塩化水素	700	mg/m3N	1回目	煙突入口煙道	R1.5.17	R1.5.30	6.2
				2回目		R1.7.25	R1.8.9	2.9
				3回目		R1.9.19	R1.10.4	2.3
				4回目		R1.11.21	R1.11.29	12
				5回目		R2.2.4	R2.2.12	4.8
				6回目		R2.3.26	R2.4.15	4.4

※ 硫黄酸化物の基準値はK値規制であり、煙突高さ、排出ガス温度、排出ガス量及び排出ガス流速によって変化する。測定結果の（）は当日の排出基準。

項 目		排出基準	単位	回数	測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
ガス成分類の濃度		1	ng-TEQ/m3N	1回目	煙突入口煙道	R1.9.19	R1.11.7	0.0026
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	0.08	g/m3N	1回目	煙突入口煙道	R1.6.7	R1.6.20	<0.001
				2回目		R1.7.25	R1.8.9	<0.001
				3回目		R1.9.19	R1.10.4	<0.001
				4回目		R1.11.21	R1.11.29	<0.001
				5回目		R2.2.4	R2.2.12	<0.001
				6回目		R2.3.26	R2.4.15	<0.001
	硫黄酸化物※	K値17.5	m3/h	1回目	煙突入口煙道	R1.6.7	R1.6.20	0.19(95)
				2回目		R1.7.25	R1.8.9	<0.026(93)
				3回目		R1.9.19	R1.10.4	<0.024(91)
				4回目		R1.11.21	R1.11.29	0.084(91)
				5回目		R2.2.4	R2.2.12	<0.024(90)
				6回目		R2.3.26	R2.4.15	0.14(89)
	窒素酸化物	250	ppm	1回目	煙突入口煙道	R1.6.7	R1.6.20	57
				2回目		R1.7.25	R1.8.9	66
				3回目		R1.9.19	R1.10.4	52
				4回目		R1.11.21	R1.11.29	56
				5回目		R2.2.4	R2.2.12	53
				6回目		R2.3.26	R2.4.15	57
	塩化水素	700	mg/m3N	1回目	煙突入口煙道	R1.6.7	R1.6.20	4.1
				2回目		R1.7.25	R1.8.9	3.2
				3回目		R1.9.19	R1.10.4	1.9
				4回目		R1.11.21	R1.11.29	9.3
				5回目		R2.2.4	R2.2.12	4.5
				6回目		R2.3.26	R2.4.15	3.4

※ 硫黄酸化物の基準値はK値規制であり、煙突高さ、排出ガス温度、排出ガス量及び排出ガス流速によって変化する。測定結果の（）は当日の排出基準。

熔融炉 ※ 熔融炉休止中