

一般廃棄物処理施設（ごみ焼却設備）の維持管理の状況に関する情報

(令和３年度)

1. 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び量(環境省令第四条の五の二第一項第一号イに関する事項)

(単位：t)

一般廃棄物の種類		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
可燃ごみ (処理残渣含む)		4,054	2,794	3,839	3,058	3,722	3,245	3,874	1,858	3,652	2,290	2,863	2,434	37,683
し尿処理施設 脱水汚泥等		159	125	172	131	111	125	105	104	182	140	135	151	1,640
焼却量	1号炉	2,286	2,361	1,854	827	2,360	1,778	1,618	676	2,360	2,360	867	223	19,570
	2号炉	1,927	558	2,157	2,362	1,473	1,592	2,361	1,286	1,474	70	2,131	2,362	19,753
	合計	4,213	2,919	4,011	3,189	3,833	3,370	3,979	1,962	3,834	2,430	2,998	2,585	39,323

※ 熔融炉休止中

2. 測定に関する事項(環境省令第四条の五第一項第二号ト、リ、ヲの規定による測定に関する事項)

燃焼室中の燃焼ガスの温度

(単位：℃)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準
1号炉	929	929	931	923	922	928	924	927	925	917	917	922	800℃以上
2号炉	928	928	920	927	928	930	932	926	928	-	926	927	

※ 燃焼ガス温度は毎日連続測定、測定位置は燃焼室、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

※ 熔融炉休止中

集じん器に流入する燃焼ガスの温度

(単位：℃)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準
1号炉	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	200℃以下
2号炉	160	159	160	160	160	160	160	160	160	-	160	160	

※ 集じん機器に流入する燃焼ガス温度は毎日連続測定、測定位置は減温塔出口煙道、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

※ 熔融炉休止中

煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

(単位：ppm)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	基準
1号炉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100ppm以下
2号炉	0	0	0	1	1	1	1	0	0	-	0	0	

※ 煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度は毎日連続測定、測定位置は煙突入口煙道、測定結果は日平均値を月間平均して記載。

※ 熔融炉休止中

3. 冷却設備及び排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去を行った年月日(環境省令第四条の五第一項第二号ハの規定に関する事項)

項 目		1号炉	備考	2号炉	備考
冷却設備	廃熱ボイラ	毎日	ストア ^{ろー} 2回/日	毎日	ストア ^{ろー} 2回/日
		R3.11.3～22	年次点検清掃	R4.1.13～30	年次点検清掃
	空気加熱器	毎日	ストア ^{ろー} 1回/日	毎日	ストア ^{ろー} 1回/日
		火曜・木曜	隔日ランシング	火曜・木曜	隔日ランシング
	減温塔	R4.3.22～25	年次点検清掃	R4.1.13～30	年次点検清掃
		R3.6.30～7.6	年次点検清掃	R3.5.12～26	年次点検清掃
排ガス処理施設	ろ過式集じん器	R4.2.15～3.4	2回/年	R4.1.17～20	2回/年
		毎日	バ ^ル スア ^ー	毎日	バ ^ル スア ^ー
	脱硝反応塔	R4.3.1～2	年次点検清掃	R4.1.5～7	年次点検清掃
		隔日	ストア ^{ろー}	隔日	ストア ^{ろー}
		R4.3.1～25	年次点検清掃	R4.1.5～27	年次点検清掃

※ 熔融炉休止中

4. 煙突から排出される排ガス中の測定に関する事項(環境省令第四条の五第一項第二号カの規定による測定に関する事項)

1号炉

項 目		排出基準	単位	回数	測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
ダイオキシン類の濃度		1	ng-TEQ/m3N	1回目	煙突入口煙道	R3.9.13	R3.10.8	0.0047
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	0.08	g/m3N	1回目	煙突入口煙道	R3.5.7	R3.5.26	<0.001
				2回目		R3.7.29	R3.8.11	<0.001
				3回目		R3.9.14	R3.9.30	<0.001
				4回目		R3.11.26	R3.12.14	<0.001
				5回目		R4.2.8	R4.2.22	<0.001
				6回目		R4.3.30	R4.4.15	<0.001
	硫黄酸化物※	K値17.5	m3/h	1回目	煙突入口煙道	R3.5.7	R3.5.26	0.024
				2回目		R3.7.29	R3.8.11	<0.027
				3回目		R3.9.14	R3.9.30	<0.024
				4回目		R3.11.26	R3.12.14	0.27
				5回目		R4.2.8	R4.2.22	<0.024
				6回目		R4.3.30	R4.4.15	0.04
	窒素酸化物	250	ppm	1回目	煙突入口煙道	R3.5.7	R3.5.26	46
				2回目		R3.7.29	R3.8.11	67
				3回目		R3.9.14	R3.9.30	36
				4回目		R3.11.26	R3.12.14	39
				5回目		R4.2.8	R4.2.22	32
				6回目		R4.3.30	R4.4.15	39
	塩化水素	700	mg/m3N	1回目	煙突入口煙道	R3.5.7	R3.5.26	3.2
				2回目		R3.7.29	R3.8.11	1.4
				3回目		R3.9.14	R3.9.30	3.4
				4回目		R3.11.26	R3.12.14	9.8
				5回目		R4.2.8	R4.2.22	2.4
				6回目		R4.3.30	R4.4.15	4.7

※ 硫黄酸化物の基準値はK値規制であり、煙突高さ、排出ガス温度、排出ガス量及び排出ガス流速によって変化する。測定結果の（）は当日の排出基準。

2号炉

項 目		排出基準	単位	回数	測定に係る排ガスを採取した位置	測定に係る排ガスを採取した年月日	測定の結果の得られた年月日	測定の結果
ダイオキシン類の濃度		1	ng-TEQ/m3N	1回目	煙突入口煙道	R3.9.13	R3.10.8	0.00011
ばい煙量又はばい煙濃度	ばいじん	0.08	g/m3N	1回目	煙突入口煙道	R3.5.7	R3.5.26	<0.001
				2回目		R3.7.29	R3.8.11	<0.001
				3回目		R3.9.14	R3.9.30	<0.001
				4回目		R3.11.26	R3.12.14	<0.001
				5回目		R4.2.25	R4.3.8	<0.001
				6回目		R4.3.30	R4.4.15	<0.001
	硫黄酸化物※	K値17.5	m3/h	1回目	煙突入口煙道	R3.5.7	R3.5.26	0.037
				2回目		R3.7.29	R3.8.11	0.048
				3回目		R3.9.14	R3.9.30	0.051
				4回目		R3.11.26	R3.12.14	0.039
				5回目		R4.2.25	R4.3.8	<0.027
				6回目		R4.3.30	R4.4.15	0.029
	窒素酸化物	250	ppm	1回目	煙突入口煙道	R3.5.7	R3.5.26	51
				2回目		R3.7.29	R3.8.11	46
				3回目		R3.9.14	R3.9.30	45
				4回目		R3.11.26	R3.12.14	40
				5回目		R4.2.25	R4.3.8	31
				6回目		R4.3.30	R4.4.15	35
	塩化水素	700	mg/m3N	1回目	煙突入口煙道	R3.5.7	R3.5.26	14
				2回目		R3.7.29	R3.8.11	4.2
				3回目		R3.9.14	R3.9.30	8
				4回目		R3.11.26	R3.12.14	2.4
				5回目		R4.2.25	R4.3.8	4.4
				6回目		R4.3.30	R4.4.15	2

※ 硫黄酸化物の基準値はK値規制であり、煙突高さ、排出ガス温度、排出ガス量及び排出ガス流速によって変化する。測定結果の（）は当日の排出基準。

熔融炉 ※ 熔融炉休止中